

Данные лабораторного контроля воды ООО «Новомосковскводоканал» перед поступлением в
разводящую сеть за 2020г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	ПДК согласно СанПиН 2.1.4.1074-01	Шатовский водозабор	Юдинский водозабор	Белоколодез- ный водозабор	Водозабор ст.Ключевка	Заводской р-он насосная станция	пос. Маклец насосная станция
1	Запах	Балл	2	17.02.20г 1хл.	26.03.20г 1хл.	17.02.20г 1хл.	26.03.20г 1хл.	22.04.20г 1хл.	22.04.20г 1хл.
2	Вкус	Балл	2	1хл	1хл.	1хл.	1хл.	1хл.	1хл.
3	Цветность	г/раус	20	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	1хл.
4	Мутность	ЕМФ/дм ³	2,6	1,0	1,0	1,4	1,0	1,0	8,5
5	рН	ед.рН	6,0-9,0	8,76	8,21	7,1	7,75	7,65	3,6
6	Сухой остаток	мг/дм ³	1000,0	280,7	286,7	450,0	695,0	400,5	8,05
7	Жесткость	г/раус °Ж	7,0	10,5	4,6	6,6	9,1	5,4	7,1
8	Пермангант.окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,0	0,6	0,92	1,08	0,68	0,84
9	Железо	мг/дм ³	0,3	0,27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,42
10	Аммоний	мг/дм ³	2,0	1,05	0,78	0,8	0,77	0,81	0,58
11	Нитрит-ион	мг/дм ³	3,0	0,15	0,016	0,04	0,027	0,039	0,033
12	Нитрат-ион	мг/дм ³	45,0	1,45	9,1	0,94	1,5	8,73	менее 0,5
13	Хлорид-ион	мг/дм ³	350,0	84,2	13,3	9,3	83,3	10,2	28,6
14	Сульфат —ион	мг/дм ³	500,0	193,9	30,5	99,8	156,5	27,5	62,9
15	Марганец	мг/дм ³	0,1	0,13	менее 0,05	менее 0,05	0,16	менее 0,05	0,13
16	Фторид-ион	мг/дм ³	1,5	0,23	0,25	0,23	0,22	0,19	0,22
17	Медь	мг/дм ³	1,0	менее 0,002	менее 0,002	менее 0,002	менее 0,002	менее 0,002	менее 0,002
18	Общее микробное число	КОЕ/см ³	н/б 50	0	0	0	0	0	0
19	ОКБ	КОЕ/100см ³	Отс.	0	0	0	0	0	0
20	ТКБ	КОЕ/100см ³	Отс.	0	0	0	0	0	0

Начальник лаборатории



Н.С.Гаврилина.