

**Средние результаты анализов питьевой воды ООО «Новомосковскгорводоканал»
перед подачей в сети централизованного водоснабжения
за февраль 2024г.**

№п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результаты
1	Запах	балл	1хл*
2	Вкус	балл	1хл
3	Цветность	градус	5,3
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ/дм ³	1,0
5	Железо общее	мг/дм ³	0,15
6	Жесткость	°Ж	7,7
7	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,25
8	Водородный показатель	ед.рН	7,33
9	Сухой остаток	мг/дм ³	629,2
10	Хлорид- ион	мг/дм ³	54,1
11	Аммоний	мг/дм ³	1,22
12	Нитрит-ион	мг/дм ³	0,042
13	Нитрат –ион	мг/дм ³	3,04
14	Сульфат-ион	мг/дм ³	123,03
15	Марганец	мг/дм ³	0,14
16	Медь	мг/дм ³	<0,002
17	Фторид-ион	мг/дм ³	0,22
Микробиологические показатели			
18	ОМЧ	КОЕ /1см ³	0
19	ОКБ	КОЕ /100см ³	0

Начальник отдела производственного контроля

Е.Н.Чумичева