

**Средние результаты анализов питьевой воды ООО «Новомосковскгорводоканал»
перед подачей в сети централизованного водоснабжения
за июнь 2022г.**

№п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Результаты
1	Запах	балл	1хл
2	Вкус	балл	1хл
3	Цветность	градус	5,11
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ/дм ³	1,18
5	Железо общее	мг/дм ³	0,15
6	Жесткость	°Ж	7,17
7	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,88
8	Водородный показатель	ед.рН	7,78
9	Сухой остаток	мг/дм ³	616,6
10	Хлорид- ион	мг/дм ³	44,2
11	Аммоний	мг/дм ³	0,49
12	Нитрит-ион	мг/дм ³	0,055
13	Нитрат –ион	мг/дм ³	6,17
14	Сульфат-ион	мг/дм ³	115,2
15	Марганец	мг/дм ³	0,13
16	Медь	мг/дм ³	<0,002
17	Фторид-ион	мг/дм ³	0,23
Микробиологические показатели			
18	ОМЧ	КОЕ в 1мл	0
19	ОКБ	КОЕ в 100мл	0

Начальник отдела производственного контроля

Е.Н.Чумичева